

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4778 /9-5 от 23.10.2024 на 2 листах

6	Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, %	ГОСТ 8735-88, п. 3	не более 10 (для группы - мелкий, класса - I)	9,14
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88, п. 5.3, ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3	не более 3 (для группы - мелкий, класса - I)	0,60
8	Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8735-88, п. 4	не более 0,35 (для группы - мелкий, класса - I)	0,06

Ответственный за оформление протокола: С.В. Сидоренко

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Приокский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.

